

Άριθμός 208

Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1978, κατατεθέντες εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αυτής, δημοσιεύονται, ως έτροποποιήθησαν, εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του έδαφίου (3) του άρθρου 9 του βασικού νόμου (ως τοῦτο διαλαμβάνεται εις την παράγραφον (στ') του άρθρου 4 του περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1978 (Άρ. 64/75).

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 272 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 64 ΤΟΥ 1975)

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ένασκούν τας διά του άρθρου 9 του περί Πετρελαιοειδών Νόμου χορηγούμενας αὐτῷ εξουσίας, εκδίδει τούς ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ως οί περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1978 καί θά αναγινώσκονται ὁμοῦ μετά τῶν περί Πετρελαιοειδών Κανονισμῶν (έν τοῖς ἐφεξῆς ἀναφερομένων ως «οί βασικοί Κανονισμοί»).

Δ. Ν.
Τ. Ι.
Σελ. 200
Έπίσημος
Έφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτων:
19.8.1977.

2. Οί βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά τῆς ἐν αὐτοῖς ἐνθέσεως εὐθὺς μετά τὸν Κανονισμὸν 100ΛΖ τοῦ ἀκολουθούτου νέου Μέρους καί νέων Κανονισμῶν:

«ΜΕΡΟΣ ΙΧΒ. — ΑΟΣΜΟΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΝ

Μεταφορά, ἀποθήκευσις καί χειρισμὸς

100ΛΗ. Ἐπιπροσθέτως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Κανονισμῶν οἵτινες ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀποθήκευσιν, μεταφορὰν καί χειρισμὸν ὑγραερίου θά ἐφαρμόζονται καί αἱ ἀκόλουθοι διατάξεις ἐν σχέσει πρὸς ἄοσμον ὑγραερίου.

100ΛΘ. Ἡ ἀποθήκευσις, μεταφορὰ, διάθεσις, χρήσις καί χειρισμὸς ἄοσμου ὑγραερίου ἐπιτρέπεται, τῇ ἀδείᾳ τῆς Ἀρχῆς, κατόπιν εἰσηγήσεως γενομένης ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου καί Βιομηχανίας, εἰς καθωρισμένας ποσότητας καί τρόπους συσκευασίας, διά τὴν παρασκευὴν προϊόντων προοριζομένων δι' ἐξαγωγὴν.

Μεταφορὰ ἄοσμου ὑγραερίου

100ΛΙ.—(1) Σήμανσις Βυτιοφόρου Ὀχήματος. Ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου μέρους, ἐπὶ τῶν πλευρῶν καί ἐπὶ τοῦ ὀπισθίου μέρους Βυτιοφόρου Ὀχήματος τὸ ὁποῖον μεταφέρει ἄοσμον ὑγραερίου νά ἀναγράφονται εὐκρινῶς αἱ λέξεις «ΑΟΣΜΟΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΝ» μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρας μεγέθους 30 ἑκατοστομέτρων καί τὸ βυτίον νά εἶναι θαμμένον συμφῶνως πρὸς ἐγκεκριμένον κώδικα θαφῆς τῆς Ε.Ο.Κ. δι' εὐφλεκτα ὑλικά.

(2) Γνωστοποίησις Μεταφορᾶς. Ἐκάστη διακίνησις βυτιοφόρου ὀχήματος μεταφέροντος ἄοσμον ὑγραερίου δέον ὅπως γνωστοποιητῆται ἐγγράφως 24 ὥρας πρὸ τῆς ἐκκινήσεως τοῦ ὀχήματος, πρὸς τὸ Ἀρχηγεῖον Ἀστυνομίας καί τὴν Διεύθυνσιν Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτῆτου τοῦ ὀχήματος.

(3) Ὁδήγησις Βυτιοφόρου Ὀχήματος μεταφέροντος ἄοσμον ὑγραερίου.

- (α) Το θυτιοφόρον ὄχημα δέον ὅπως διαθέτη καθ' ὄλην τὴν διαδρομὴν ὁδηγὸν καὶ θοηθὸν ὁδηγόν.
- (β) Κατὰ τὴν διαδρομὴν τὸ ὄχημα δέον ὅπως μὴ κινῆται μὲ ταχύτητα πέραν τῶν 35 μιλίων ἀνὰ ὥραν.
- (γ) Ἡ διακίνησις δέον ὅπως ἐκτελεῖται κατὰ τὰς ὥρας 0930—1600.

Ἀποθήκευσις ἀόσμου ὑγραερίου

100ΛΚ.—(1) Ἡ ἀποθήκευσις οἰασδήποτε ποσότητος ἀόσμου ὑγραερίου ἐπιτρέπεται μόνον κατόπιν ἀδείας τῆς Ἀρχῆς.

(2) Ἡ ἀποθήκευσις ἀόσμου ὑγραερίου ἐπιτρέπεται μόνον εἰς ὑπαίθριους χώρους.

(3) Ὁ ἀποθηκευτικὸς χώρος δι' ἄοσμον ὑγραερίου δέον ὅπως προστατεύεται ὑπὸ συστήματος καταιονητήρων ἐγκεκριμένου ὑπὸ τῆς Ἀρχῆς.

Χειρισμὸς ἀόσμου ὑγραερίου

100ΛΛ.—(1) Ὁ χώρος, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ ὁ τρόπος κατεργασίας ἀόσμου ὑγραερίου δέον ὅπως τύχωσιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ἐπιθεωρητοῦ Ἐργοστασίων.

(2) Ἐντὸς τοῦ χώρου κατεργασίας τοῦ ἀόσμου ὑγραερίου καὶ τῆς κατασκευῆς τῶν προϊόντων δέον ὅπως λαμβάνονται προστατευτικὰ μέτρα ἀσφαλείας πρὸς πρόληψιν ἀναφλέξεως ἢ ἐκρήξεως λόγω διαρροῆς ὑγραερίου.

(3) Οἱ χώροι κατεργασίας καὶ χειρισμοῦ ἀόσμου ὑγραερίου δέον ὅπως προστατεύονται ὑπὸ συστήματος ἀνιχνεύσεως διαρροῆς ὑγραερίου τὸ ὁποῖον νὰ δύναται ν' ἀποκόπῃ τὴν παροχὴν ἀόσμου ὑγραερίου πρὸς τὰς συσκευὰς παραγωγῆς προϊόντων καὶ συγχρόνως νὰ δίδῃ ἀκουστὸν καὶ ὄρατὸν σῆμα συναγερμοῦ.

(4) Τὸ σύστημα ἀνιχνεύσεως διαρροῆς ὑγραερίου δέον ὅπως λειτουργῇ ἀνεξαρτήτως τῆς κανονικῆς ἠλεκτρικῆς παροχῆς καὶ διὰ συσσωρευτῶν εἰς τρόπον ὥστε τὸ σύστημα νὰ δύναται νὰ παραμένῃ ἐν λειτουργίᾳ διὰ περίοδον 3 ὥρῶν μετὰ τὴν διακοπὴν τῆς κανονικῆς παροχῆς.

(5) Τὸ σύστημα ἀνιχνεύσεως διαρροῆς ἀόσμου ὑγραερίου δέον ὅπως εἶναι ἀνεγνωρισμένου τύπου καὶ τυγχάνῃ ἐγκρίσεως τῆς Ἀρχῆς.

(6) Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις καὶ αἱ ἐξαρτύσεις εἰς τὸν χώρον κατεργασίας ἀόσμου ὑγραερίου καὶ παρασκευῆς προϊόντων δέον ὅπως εἶναι φλογοστεγανοῦ τύπου.

(7) Προϊόντα ἅτινα περιέχουν ἄοσμον ὑγραερίου δέον ὅπως ἀποθηκεύονται εἰς χώρον κατάλληλον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἀνωτέρου Ἐπιθεωρητοῦ Ἐργοστασίων.»