



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΡΟΣ Ι

#### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 6017	Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	1301
--------------	-----------------------------	------

#### Αριθμός 192

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2026, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 και των παραγράφων 1, 4, 6 και 16 του Πρώτου Πίνακα του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

#### ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2023

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 και των παραγράφων 1, 4, 6 και 16 του Πρώτου Πίνακα

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 και των παραγράφων 1, 4, 6 και 16 του Πρώτου Πίνακα του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

89(I) του 1996  
158(I) του 2001  
25(I) του 2002  
41(I) του 2003  
99(I) του 2003  
33(I) του 2011  
170(I) του 2015  
178(I) του 2015  
215(I) του 2020  
165(I) του 2023.

Συνοπτικός  
τίτλος.  
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
7.5.2021.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2026 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμούς του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 και 2026.

Τροποποίηση του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών.

2. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (ε), του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:

«(στ) σε εγκαταστάσεις Κατηγορίας I, στις οποίες το δοχείο υγραερίου συνδέεται απευθείας στη συσκευή αερίου μέσω κατάλληλου εύκαμπτου αγωγού και ρυθμιστή πίεσης και σε εγκαταστάσεις για οικιακή χρήση με συστοιχία κυλίνδρων των οποίων ο μέγιστος αριθμός, περιλαμβανομένων των κενών, είναι τρεις (3) και η μέγιστη συνολική αποθηκευμένη ποσότητα υγραερίου δεν υπερβαίνει τα εκατό πενήντα κιλά (150 kg).».

Τροποποίηση του Κανονισμού 6 των βασικών κανονισμών.

3. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (1) ως ακολούθως:

- (i) Με τη διαγραφή, στην υποπαραγράφο (α), της φράσης «σε χώρο στάθμευσης οχημάτων,» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)· και
- (ii) με τη διαγραφή, στην υποπαραγράφο (β), των φράσεων «εντός μη πυροπροστατευόμενων στοών και καλυμμένων διαδρόμων,» (δεύτερη γραμμή) και «σε οδούς ή διαδρόμους διαφυγής,» (τρίτη γραμμή)·

(β) με την τροποποίηση της παραγράφου (5) ως ακολούθως:

- (i) Με την προσθήκη, στο τέλος της υποπαραγράφου (α), μετά τη φράση «υπερβαίνει τα 20 kg·» (δεύτερη γραμμή), της λέξης «και»·
- (ii) με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (β), του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και τη διαγραφή, αμέσως μετά, της λέξης «και»· και
- (iii) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (γ).

Τροποποίηση του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών.

4. Ο Κανονισμός 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) με την ακόλουθη παράγραφο:

Παράρτημα III. «(1) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 6, κάθε δοχείο ή δεξαμενή υγραερίου στην οποία αποθηκεύεται υγραέριο τοποθετείται σε σχέση με το πλησιέστερο κτήριο, όριο ή σύνορο ιδιοκτησίας ή δημόσιας οδού ή μόνιμης πηγής ανάφλεξης, άλλης δεξαμενής, δοχείου, σωρού δοχείων ή συστοιχίας δεξαμενών, σύμφωνα με τις αποστάσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα III.»· και

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) και της επιφύλαξης αυτής, με την ακόλουθη υποπαραγράφο:

Παράρτημα III. «(α) Δοχείο ή δεξαμενή υγραερίου στην οποία αποθηκεύεται υγραέριο δύναται να τοποθετηθεί σε αποστάσεις μικρότερες από αυτές που καθορίζονται στο Παράρτημα III σε σχέση με το πλησιέστερο κτήριο, όριο ή σύνορο ιδιοκτησίας ή δημόσιας οδού ή μόνιμης πηγής ανάφλεξης, άλλης δεξαμενής, δοχείου, σωρού δοχείων ή συστοιχίας δεξαμενών, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Αρχιεπιθεωρητή σε ιδιοκτήτη υγραερίου μετά από την υποβολή γραπτής αίτησης από τον ιδιοκτήτη υγραερίου, τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 18:

Νοείται ότι, ο Αρχιεπιθεωρητής εγκρίνει την αίτηση και χορηγεί την άδεια που προνοείται στην υποπαραγράφο (α) εφόσον

ικανοποιηθεί ότι εξασφαλίζονται άλλα επαρκή ικανοποιητικά μέτρα προστασίας και πρόληψης.».

- Τροποποίηση του Κανονισμού 9 των βασικών κανονισμών.
5. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (β) της φράσης «χωρητικότητας σε νερό μέχρι 7.500 λίτρα» (τρίτη γραμμή)· και
- (β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (δ) της φράσης, «οπτικό έλεγχο εσωτερικά της δεξαμενής» (όγδοη γραμμή) με τη φράση «κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια σε οπτικό έλεγχο εσωτερικά της δεξαμενής».
- Τροποποίηση του Κανονισμού 13 των βασικών κανονισμών.
6. Ο Κανονισμός 13 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) της φράσης «εγκατάστασης υγραερίου σε υποστατικό ή χώρο» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «χώρου».
- Τροποποίηση του Κανονισμού 23 των βασικών κανονισμών.
7. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) και της επιφύλαξης αυτής με την ακόλουθη παράγραφο:
- «(4) Ο Ελεγκτής Εγκατάστασης Υγραερίου καταχωρεί στο μηχανογραφημένο σύστημα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας τις Εκθέσεις Ελέγχου, εφόσον το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο.».
- Τροποποίηση του Κανονισμού 25 των βασικών κανονισμών.
8. Ο Κανονισμός 25 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή της υποπαράγράφου (ζ) της παραγράφου (2).
- Τροποποίηση του Παραρτήματος II των βασικών κανονισμών.
9. Το Παράρτημα II των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση του σημείου 3 με το ακόλουθο σημείο:
- «3. Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας του υποστατικού από την οικεία δημοτική ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή ή υπηρεσία ή αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης (εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο χώρο εργασίας) ή/και της πολεοδομικής συναίνεσης/άδειας ή/και άδειας οικοδομής ή/και πιστοποιητικού έγκρισης του υποστατικού από την οικεία Πολεοδομική Αρχή ή οικοδομική αρχή, όπου εφαρμόζεται.»·
- (β) με την αντικατάσταση του σημείου 6 με το ακόλουθο σημείο:
- «6. Αντίγραφο Έκθεσης Περιοδικού Ελέγχου από Ελεγκτή Εγκατάστασης Υγραερίου.»· και
- (γ) με την αντικατάσταση, στο τέλος του σημείου 7, του σημείου της άνω και κάτω τελείας με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτού.
- Τροποποίηση του Παραρτήματος IX των βασικών κανονισμών.
10. Το Παράρτημα IX των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση του Πίνακα στο σημείο 2.5, με τον ακόλουθο Πίνακα:

## «ΠΙΝΑΚΑΣ

Είδος εγκατάστασης υγραερίου	Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγκαταστάσεων
Εγκατάσταση υγραερίου με υπέργεια ή υπόγεια δεξαμενή	10
Εγκατάσταση υγραερίου με συστοιχία δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας σε νερό τουλάχιστον 1.500 λίτρα	2 ».

Τροποποίηση  
του Παραρτήματος ΧΙ  
των βασικών  
κανονισμών.

11. Το Παράρτημα ΧΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

- (α) Με την τροποποίηση του σημείου 2.2 ως ακολούθως:
  - (i) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α), της φράσης «τριών (3) ετών» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «ενός (1) έτους»· και
  - (ii) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β), της φράσης «τεσσάρων (4) ετών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «δύο (2) ετών»·
- (β) με την αντικατάσταση, στο σημείο 2.3, της φράσης «πέντε (5) έτη» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «τρία (3) έτη»· και
- (γ) με την αντικατάσταση, στο σημείο 2.5, της φράσης «για διάστημα τριών (3) ετών» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «για διάστημα ενός (1) έτους».